



## АКТ №002861

проверки исправного состояния средств противопожарной защиты  
(противопожарной двери)

г. Курганинск

«16» июня 2023 г.

Члены комиссии:

Заведующая МАДОУ №32 ст.Новоалексеевская Кольшикина А.В.

Мастер участка, ООО «Компания Кратос» Надбаев С.И., составили настоящий акт в отношении двери противопожарной металлической ДО-60-1-А-ТС (ООО Ростовская Пожарная Компания) установленной в помещении **электрощитовой** МАДОУ №32 расположенного по адресу: Краснодарский край, Курганинский район, ст. Новоалексеевская, ул. Колхозная, 1.

Монтаж двери выполнен ИП Зинчук Е.С. (лицензия № 23-Б/00410 от 12.05.2016г.)

Визуальным осмотром и проверкой было установлено:

- коробка двери заделана цементно-песчаным раствором, целостность заполнения проема не нарушена, люфта дверной коробки в проеме не наблюдается;
- терм уплотнительная лента в притворе дверной коробки установлена, повреждений нет;
- дверная створка закрывается без рывков и заеданий, защелка замка исправна;

Противопожарная дверь исправна и соответствует требованиям СП 2.13130.2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты».

Дверь пригодна к дальнейшей эксплуатации.

Подписи членов комиссии:

Мастер участка  
ООО «Компания Кратос»



Надбаев С.И.

Заведующая МАДОУ №32

Кольшикина А.В.



## АКТ №002860

проверки исправного состояния средств противопожарной защиты  
(противопожарной двери)

г. Курганинск

«16» июня 2023 г.

Члены комиссии:

Заведующая МАДОУ №32 ст.Новоалексеевская Кольшкина А.В.

Мастер участка, ООО «Компания Кратос» Надбаев С.И., составили настоящий акт в отношении двери противопожарной металлической ДО-60-1-А-ТС (ООО Ростовская Пожарная Компания) установленной в помещении **прачечной** МАДОУ №32 расположенного по адресу: Краснодарский край, Курганинский район, ст. Новоалексеевская, ул. Колхозная, 1.

Монтаж двери выполнен ИП Зинчук Е.С. (лицензия № 23-Б/00410 от 12.05.2016г.)

Визуальным осмотром и проверкой было установлено:

- коробка двери заделана цементно-песчаным раствором, целостность заполнения проема не нарушена, люфта дверной коробки в проеме не наблюдается;
- терм уплотнительная лента в притворе дверной коробки установлена, повреждений нет;
- дверная створка закрывается без рывков и заеданий, защелка замка исправна;

Противопожарная дверь исправна и соответствует требованиям СП 2.13130.2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты».

Дверь пригодна к дальнейшей эксплуатации.

Подписи членов комиссии:

Мастер участка  
ООО «Компания Кратос»



Надбаев С.И.

Заведующая МАДОУ №32

Кольшкина А.В.



## АКТ №002859

проверки исправного состояния средств противопожарной защиты  
(противопожарной двери)

г. Курганинск

«16» июня 2023 г.

Члены комиссии:

Заведующая МАДОУ №32 ст.Новоалексеевская Кольшкина А.В.

Мастер участка, ООО «Компания Кратос» Надбаев С.И., составили настоящий акт в отношении двери противопожарной металлической ДО-60-1-Л-ТС (ООО Ростовская Пожарная Компания) установленной в помещении пищеблока МАДОУ №32 расположенного по адресу: Краснодарский край, Курганинский район, ст. Новоалексеевская, ул. Колхозная, 1.

Монтаж двери выполнен ИП Зинчук Е.С. (лицензия № 23-Б/00410 от 12.05.2016г.)

Визуальным осмотром и проверкой было установлено:

- коробка двери заделана цементно-песчаным раствором, целостность заполнения проема не нарушена, люфта дверной коробки в проеме не наблюдается;
- терм уплотнительная лента в притворе дверной коробки установлена, повреждений нет;
- дверная створка закрывается без рывков и заеданий, защелка замка исправна;

Противопожарная дверь исправна и соответствует требованиям СП 2.13130.2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты».

Дверь пригодна к дальнейшей эксплуатации.

Подписи членов комиссии:

Мастер участка  
ООО «Компания Кратос»



Надбаев С.И.

Заведующая МАДОУ №32

Кольшкина А.В.



## АКТ №002858

проверки исправного состояния средств противопожарной защиты  
(противопожарной двери)

г. Курганинск

«16» июня 2023 г.

Члены комиссии:

Заведующая МАДОУ №32 ст.Новоалексеевская Кольшкіна А.В.

Мастер участка, ООО «Компания Кратос» Надбаев С.И., составили настоящий акт в отношении двери противопожарной металлической ДО-60-1-Л-ТС (ООО Ростовская Пожарная Компания) установленной в помещении гладильной МАДОУ №32 расположенного по адресу: Краснодарский край, Курганинский район, ст. Новоалексеевская, ул. Колхозная, 1.

Монтаж двери выполнен ИП Зинчук Е.С. (лицензия № 23-Б/00410 от 12.05.2016г.)

Визуальным осмотром и проверкой было установлено:

- коробка двери заделана цементно-песчаным раствором, целостность заполнения проема не нарушена, люфта дверной коробки в проеме не наблюдается;
- терм уплотнительная лента в притворе дверной коробки установлена, повреждений нет;
- дверная створка закрывается без рывков и заеданий, защелка замка исправна;


Противопожарная дверь исправна и соответствует требованиям СП 2.13130.2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты».

Дверь пригодна к дальнейшей эксплуатации.

Подписи членов комиссии:

Мастер участка

ООО «Компания Кратос»



Надбаев С.И.

Заведующая МАДОУ №32

Кольшкіна А.В.