

**Зарегистрирована**

Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы Курганинского района  
Управления надзорной деятельности и  
профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю  
Регистрационный № 03-227-813-ТД-00300  
« 25 » 03 2021 г.

**Декларация пожарной безопасности**

Настоящая декларация составлена в отношении основного здания (Лит. А.) (Ф 1.1 – здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детские организации, Муниципального автономное дошкольного образовательного учреждения детского сада № 32.

Собственник объекта защиты: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 32.

Свидетельства о государственной регистрации права: 23-АК № 704994 от 28.04.2012г.

Номер государственной регистрации юридического лица: 1042321975112;

Идентификационный номер налогоплательщика: 2339014306;

Место нахождения объекта защиты: 352412, Краснодарский край, Курганинский район, ст. Новоалексеевская, ул. Колхозная,1; тел/факс: 8(96147)7-73-98; эл. адрес: madou\_32@mail.ru.;

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности:

Основного здания (Лит. А.)

- год постройки- 1989г.



№ п/п	Наименование раздела		
1.	Характеристика объекта защиты		
		Наименование параметра	Значение параметра
1.1	Степень огнестойкости:		II
1.2	Класс конструктивной пожарной опасности:		С0
1.3	Класс функциональной пожарной опасности:		Ф 1.1
1.4	Высота здания:		11,5 м.
1.5.1	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания:		1174,4 кв.м
1.6	Объем здания:		13505,6 куб. м
1.7	Количество этажей:		2
1.8	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)		X
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		Система автоматической пожарной сигнализации-аналоговая; Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре- III типа; ВПВ- не предусмотрено;
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты:</u> проведена согласно ч. 6 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Расчетная величина пожарного риска для здания МАДОУ № 32 ст.Новоалексеевская, составляет $8,424 \cdot 10^{-9}$ . Рассчитанные значения не превышают нормативного значения $1 \cdot 10^{-6}$ , таким образом, условие безопасности выполняется.		
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> На основе собственной оценки, ущерб имуществу третьих лиц оценивается в 10 000 (пятьдесят тысяч) рублей.		
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/ не выполняется
4.1	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 1.13130.2020 п. 4.3. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 65	Выполняется Выполняется
4.2	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 68 СП 1.13130.2020 п. 5.2 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 410, п. 411 п. 413.	Выполняется Выполняется Выполняется



		п. 410, п. 411 п. 413.	
4.3	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 63 п. 6, ст. 90 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 71.	Выполняется Выполняется
4.4	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 57, ст. 58, ст. 87, ст. 88 ч. 1, 19, ст. 134 ч. 1-8, 12, ст. 136, ст. 137. СП 2.13130.2012 п. 6.7.10. СП 4.13130.2013 пп. 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.6.	Выполняется Выполняется Выполняется
4.5	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 54, ст. 53, ст. 89. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 27, п. 28, п. 29, п. 30, п. 31, п. 32, п. 33 СП 1.13130.2020 п. 4.2.5, п. 4.2.6, п.4.2.7, п. 4.2.9, п. 4.3.4, п. 4.4.6, п. 5.4.11, п. 5.4.13, п. 5.4.14, п. 5.4.15, п. 5.4.20,	Выполняется Выполняется Выполняется
4.6	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 90. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 17, п. 49.	Выполняется Выполняется
4.7	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 54, ст. 84, ст. 91, ст. 103. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 54, п. 55. СП 1.13130.2020 п.1.2, п. 13.1.11, п. 13.3.1, п. 13.3.4, п. 13.3.12, п. 13.13.1, п. 13.13.2, п. 13.13.3, п. 13.14.5, п. 13.15.3, п. 13.15.7, п. 13.15.13, п. 15.1, п. 15.2. СП 6.13130.2013 п. 4.2, п. 4.4, п. 4.5, п. 4.7, п. 4.8, п. 4.9, п. 4.14	Выполняется Выполняется Выполняется Выполняется
4.8	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 82. СП 7.13130.2013 п. 6.24.	Выполняется Выполняется



	развития		
4.9	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 60, ст. 105. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 2, п. 3, п. 4, п. 5, п. 9, п. 67, п. 13, п. 12, п. 21, п. 22, п. 32, п. 33, п. 35, п. 56, п. 60,61, п. 394, п. 400, п. 402, п. 403, п. 406, п. 407. СП 7.13130.2013 п. 4.1, п. 5.1	Выполняется  Выполняется  Выполняется

**Настоящая декларация разработана:**

Заведующая МАДОУ №32 Колышкина А.В.  
(должность, фамилия, имя, отчество)



" 25 " 03 20 21 г.

М.П.