

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование МАДОУ № 32

Тип объекта И другие объекты образования и науки

Место нахождения (адрес) Курганинский р-н ст-ца. Новоалексеевская Колхозная 1

Форма собственности объекта

(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН:

Телефон:

Количество этажей здания, этаж расположения объекта

Комментарий: Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОС).

Плановая дата обследования: **05.2022**

Фактическая дата обследования: **12.05.2022**

Организация:

Должность лица:

ФИО:

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории				
Вход на территорию				
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Бордюрный пандус и (или) искусственная неровность при высоте порога или перепаде высот у калитки 20 см и более	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.5 СП 59.13330.2020
Авгостоянка				
Количество мест для транспорта инвалидов	К, О, С, Г	не менее 10% (но не менее 1)	Соответствует	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5% (но не менее 1)	Отсутствие	п. 5.2.1; п. 5.2.4 СП 59.13330.2020
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	Соответствует	п. 5.2.2 СП 59.13330.2020
Обозначение места дорожной разметкой	К, О, С, Г	наличие	Отсутствие	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
Обозначение места дорожным знаком на вертикальной поверхности (стене, стойке и	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020

¹ Требования СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

т.п.) на высоте не менее 1,5 м	К	не более 50 %	Соответствует	п. 5.1.8 СП 59.13330.2020
Съезд/заезд с тротуара на парковку с уклоном				
Путь к входу в здание				
Указатели направления движения	К	наличие	Наличие	п. 5.1.3 СП 59.13330.2020
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Продольный уклон пути движения	К	не более 50 %	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Вход				
Лестница на входе наружная				
Поручни на высоте 90 см	О, С	90 см.	Наличие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	Не требуется	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Наличие	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, О, С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон	О, С	наличие	Наличие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020

Тактильно-контрастные наземные указатели перед лест-ницаей	С		наличие	Отсутствие	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе					
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К		не более 15,0 м.	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К		не более 12 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К		не более 9 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К		не более 6 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Уклон пандуса	К		не более 80 ‰	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К		не менее 1,5 X 1,5 м.	Не требуется	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О		наличие	Не требуется	п.5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О		наличие	Не требуется	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (на высоте 0,7 м)	К		0,7 м.	Не требуется	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (на высоте 0,9 м)	О		0,9 м.	Не требуется	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К		0,9 - 1,0 м.	Не требуется	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020

Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема до 3,0 м.)	К		наличие	Наличие	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при расчетном перепаде высот более 3,0 м)	К		наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Входная площадка					
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К		не менее 2,2 х 2,2 м.	Не требуется	п. 6.1.4 СП 59.13330.2020
Дверь входная наружная					
Ширина проема одной створки двери в свету	К		не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К		не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м)	С		наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 - 1,4 м)	С		наличие	Отсутствие	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Тамбур (глубина х ширина)					
Тамбур (глубина х ширина)	К		не менее 2,45 х 1,6 м	Соответствует	п. 6.1.8 СП 59.13330.2020
Дверь входная внутренняя					
Ширина проема одной створки двери в свету	К		не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К		не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м)	С		наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020

Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м)	С	наличие	Отсутствие	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,8 м.	Соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2020
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
Зона оказания услуги				
Обслуживание в кабинете				
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порога	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 м x 0,5 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020

Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Санитарно-гигиеническое помещение				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К, О, С	5 % (но не менее 1)	Соответствует	п. 6.3.2 СП 59.13330.2020
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	К, О, С, Г	наличие	Не соответствует	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Размер кабины (ширина x глубина)	К, О, С, Г	не менее 1,65 / 2,2 м	Соответствует	п. 6.3.7 СП 59.13330.2020
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	Наличие	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Отсутствие	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	Отсутствие	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Средства информации				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, О, С, Г	наличие	Отсутствие	п. 6.5.1 СП 59.13330.2020
Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020

до 1,6 м с дублирование рельефными знаками				
Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию	С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.2 СП 59.13330.2020

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)				
	К	О	С	Г	
Участки и территории	-	-	-	-	-
Вход	-	-	-	-	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	#	+	+	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	-	-	-
Средства информации	-	-	-	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов				
	К	О	С	Г	
Объект доступен					
Объект недоступен	X*	X*	X*	X*	X*

* Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОС).

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	<p>Обеспечить на автостоянке количество мест для транспорта инвалидов на кресло-коляске размером 6,0 x 3,6 м (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОС).)</p> <p>На автостоянке обозначить дорожной разметкой выделенные места для транспорта инвалидов (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОС).)</p>
Вход	<p>На лестнице на входе наружной обеспечить горизонтальные завершения поручней сверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающим за границы лестничных маршей на 30 см (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОС).)</p> <p>Перед лестницей на входе наружной установить тактильно-контрастные наземные указатели (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОС).)</p> <p>Нанести контрастную маркировку на прозрачные полотна дверей на входной площадке на уровне 1,3 – 1,4 м (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОС).)</p> <p>Нанести контрастную маркировку на прозрачные полотна двери входной внутренней на входе в здание на уровне 1,3 – 1,4 м (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОС).)</p>

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование МАДОУ № 32

Тип объекта И другие объекты образования и науки

Место нахождения (адрес) Курганинский р-н ст-ца. Новоалексеевская Колхозная 1

Форма собственности объекта

(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН:

Телефон:

Количество этажей здания, этаж расположения объекта

Комментарий: Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОС).

Плановая дата обследования: **05.2022**

Фактическая дата обследования: **12.05.2022**

Организация:

Должность лица:

ФИО: